



A - sietidlo stropné typ LED Futura FLUA6500 T45
- 10X4,6W, IP66,6500K, 1472X145mm

+X B - sietidlo nástenné typ LED Rondo na konzole
- 150W, IP500lm, 4,000K, IP 65

RMS - RMS-nový rozvádzač - výmena za povodný rozvádzač
48mod, zapustený

C - vypínač jednofázový, rad.1, 230V/10A, IP20.

- zásuvka jednofázová, 230V/16A, IP20

Poznámky:

Sietidlá a zásuvkové inštalácie je namontované káblovými CKK-J
pod omietkou a v lištách PVC

Vypínače osadené pri dverách v stene vo v.1,2m alebo skrinke

Zásuvky osadené na stene vo v.1,2m.

Povodný elektrónštalácia sa demonuje kompletne

Rozvodná sieť: 3/N/PE-AC400V/230V/50Hz TN-C-S

Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2007

1, v norm.prevádzke - ochrana izolovaním žijích častí (čl.412.1)

- ochrana zďbranami alebo krytmi (čl.412.2)

2, pri poruche - samočinným odpojením napájania v sieťoch TN (čl.413.1)

- doplnková ochrana pospojovaním (čl.413.1)

PROJEKTANT ELI	VYPRACOVAN	AUTOR	ING. RIDOŠOVÁ EVA Kopaná 8 Michalovce tel:+421907200321
ING. RIDOŠOVÁ	ING. RIDOŠOVÁ	.	osv.č.510K01988 EZ.P.A.B.EZ SKS127467A-B-3
Miesto stavby:	MICHALOVCE, UL. PARTIZÁNSKA, č.1.		
Objednávateľ:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ UL. PARTIZÁNSKA č.1, MICHALOVCE		
STAVBA:	TEĽOCVIČNÉ SOŠT MICHALOVCE, PARTIZÁNSKA 1	Účel: Projekt pre ohlasenie	
OSADIT:		Dátum: 09/2017	
	SO 01 Rekonštrukcia elektrických rozvodov v telocvičniciach	Diel: ELI	
OSADIT:	Elektrónštalácia - veľká telocvičňa	Mierka:	Výkr.č. 4