



- A** – svietidlo stropné, typ LED Futura FIUA6500 T45
– 10X4, 6W, IP66, 6500K, 14,72X14,5mm
- +X** – svietidlo nástenné, typ LED Rondo, na konzole
– 150W, 19500lm, 4000K, IP 65
- RMS** – Nový rozvádzač – výmena za podočný rozvádzač
48mod, zapustený
- ♀** – výpínač jednofázový, rad 1, 230V/10A, IP20.
- ⌋** – zásuvka jednofázová, 230V/16A, IP20

Poznámky:

Svetelná a zásuvková inštalácia je navrhnutá kábľami CYKY-J pod omietkou a v lištách PVC
Vypínače osadíte pri dverách v stene vo v.1,2m
Zásuvky osadíte na stenu vo v.1,2m.
Pôvodnú elektroinštaláciu sa demonuje kompletné

- Rozvodná sieť: 3/N/PE-AC400V/230V,50Hz,TN-C-S
Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2007
1, v norm.prevádzke – ochrana izolovaním živých častí (čl.412.1)
– ochrana zbrannami alebo krytmi (čl.412.2)
2, pri poruche – samočinným odpojením napájania v sieťach TN (čl.413.1)
– doplnková ochrana pospôjaním (čl.413.1)

PROJEKTANT ELI	VYPRACOVAL	AUTOR	ING. RIDOŠOVÁ EVA Konečná 8 Michalovce tel.:+421907200321	
ING. RIDOŠOVÁ	ING. RIDOŠOVÁ	.	osv.č.510IKO1998 EZ.P.A.B.E2 SKSi:2746A.5.3	
Miesto stavby : MICHALOVCE , UL. PARTIZÁNSKA , č.1.			Objednávatel : STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ,UL. PARTIZÁNSKA č.1,MICHALOVCE	
Objednávatel : STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ,UL. PARTIZÁNSKA č.1,MICHALOVCE			Ušiel: PROJEKT pre ohlasenie	
STAVBA : TELOCVÍČNE SOŠT MICHALOVCE, PARTIZÁNSKA 1			Dátum: 09/2017	
OBJEKT : SO 01 Rekonštrukcia elektrických rozvodov v telocvičniciach			Diel: ELI	
OSAHUJ : Elektroninštalácia - malá telocvičňa			Mierka: Výkř.č. 5	