


3/N/PE - AC 400V/230V, 50Hz, TN-C-S



ŠTANDARDNÁ PLASTOVÁ ROZVODNICA (podľa výberu)

Prevedenie: – ZAPUSTENÁ

Rozměry: – podľa typu, pre 48 modulov

Náplň: – štandardu AETON

Krytie: – IP42/40

Hlavný prívod zdola.

Ostatné vývody zdola/zhora.

PRÚDOVÝ CHRÁNIČ (2p,4p) I_{max} = 25A s citlivosťou 30mA,

Rozvodná sieť: 3/N/PE-AC400V/230V,50Hz,TN-C-S

Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-4-41:

1, v norm.prevádzke – ochrana izolovaním živých častí (čl.412.1)

- ochrana zábranami alebo krytmi (čl.412.2)

2, pri poruche – samočinným odpojením napájania v sieťach TN (čl.4.13.1)

PROJEKTANT EÚ	VÝRAČOVÁ	AUTOR	ING. RIDOŠOVÁ EVA Karpelová 8 Michalovce tel.: +421907200321 oem/a.510K001998 E2P A,B,E2 SK/SI:2746°A5-3
ING. RIDOŠOVÁ	ING. RIDOŠOVÁ	.	
Miesto stavby : MICHALOVCE , UL. PARTIZÁNSKA , č.1.			
Objekt/název : STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ,UL. PARTIZÁNSKA č.1,MICHALOVCE			
STAVBA: TELOCVIČNÉ SOŠT MICHALOVCE, PARTIZÁNSKA 1			Účel: Projekt pre ohlasenie
OBJEKT : SO 01 Rekonštrukcia elektrických rozvodov v telocvičniciach			Dátum: 09/2017
OSAHY: Rozvádzač RMS			Diel: EÚI Mierka: Vývr.č. 3