


LEGENDA EL. ZNAČIEK:

- A** - Svietidlo priemyselné, LED, prísadené/závesné, štvorcové, cca 440 x 440 mm, teleso: hliníkový odliatok, optika: reflexný hliník, autodimmer, AC 230V/50Hz, 100 W, 13300 lm, 4000 K, CRI 80+, IP66, životnosť 70 000 hod, L80 B20
- Ref. typ: Beghelli SpA 11286SD BS240 LED 455 SD 4000K
- Pozn.: - Ref. typ ... typ svietidla použitý pri návrhu osvetlenia

POZNÁMKY:

- osadenie svietidiel je vo variabilnej výške, pohybuje sa v rozpätí od 7 700 mm do 8 200 mm
- poloha a množstvo svietidiel sú nezmenené oproti pôvodným polohám, svietidlá napojí na existujúcu kabeľňu
- spôsob ovládania ostáva pôvodný



OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM podľa STN 33 2000-4-41:

- Ochranné opatrenie: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (podľa kap. 411)
- Základná ochrana (pred priamym dotykom), podľa čl. 411.2
- A.1 Základná izolácia živých častí
 - A.2 Zábrany alebo kryty
- Ochrana pri poruche (pred nepriamym dotykom), podľa čl. 411.3
- 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
 - 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche

ROZVODNÝ SYSTÉM:

3 / PEN AC 400V 50Hz, TN-C-S

<div><div><div>ELEKTRO PROJEKT</div><div>epMP</div></div><div><div>epMP, s.r.o.</div><div>Herľanska 1105/9b</div><div>09303 Vranov nad Topľou</div></div><div><div>+421 905 709 375</div><div>pacuta@epmp.sk</div><div>https://www.epmp.sk/</div></div></div>	
<div>Zodpovedný projektant : Ing. Marek PAČUTA</div> <div>Vypracoval : Ing. Ľubomír ČERNEGA</div> <div>Hlavný inžinier projektu : TANOT, s.r.o. Ing. Tomáš VELEBÍR</div>	
<div>Investor : Stredná odborná škola, Učňovská 5, 040 15 Košice Šaca</div> <div>Miesto stavby : Učňovská, kat. úz. Šaca, parc. č. 1159</div>	
<div>Stavba : REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNE SOŠ KOŠICE ŠACA</div>	<div><div>Stupeň : DSP</div><div>Sada :</div><div>Formát : 8 x A4</div><div>Dátum : 04 / 2020</div></div>
<div>Objekt : SO 02 - VÝMENA OSVETLENIA</div>	<div>Číslo zákazky : 2020013</div>
<div>Obsah : PŮDORYS 1. NP</div>	<div><div>Mierka : 1:100</div><div>Príloha : 01</div></div>