



PODORYS PRÍZEMIA 1.NP

MIESTA DEŠTRUKTÍVNEHO ODBERU VZORIEK
PRE LABORATORNE STANOVENIE SALINITY MURIVA

1, 2, 3, 4



VÝŠKA ROZHRANIA VLHKOSTNÉHO ZATAŽENIA 4% - HRANICA POTREBY
APLIKÁCIE SANAČNÝCH OMIETKOVÝCH SYSTÉMOV S PREVÝŠENÍM 1,0m
NAD DANÚ ÚROVEŇ

2.8, 3.0, 1.8

JESTVUJÚCI STAV

GENERÁLNY PROJEKTANT:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT - PROFESIA:	MIERKA: 1:100	
INVESTOR: MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI LETNÁ č. 50 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES	PROFESIA: SANÁCIA VLHKOSTI	FORMÁT: A3	
NÁZOV STAVBY:	LETOHRÁDOK DARDANELY	STUPEŇ: SÚ	DÁTUM: 03.2020
DRUH VÝKRESU:	PODORYS PRÍZEMIA - VÝŠKA ZAVLHNUTIA MURÍV 4%	Č. VÝKRESU:	SV02

MIESTA S BEŽNOU, PRAKTICKOU VLHKOSTOU MURIVA
MIESTA S VYSOKOU VLHKOSTOU MURIVA
MIESTA S VELMI VYSOKOU VLHKOSTOU MURIVA:

