REZ A-A`



PÔDORYS



1 BETÓNOVÁ NÁDRŽ 2 BETÓNOVÝ POKLOP 3 BETÓNOVÁ SKRUŽ 4 POKLOP 600x600 mm - D400 5 POPLASTOVANÉ STUPAČKY (V zmysle STN 743282, DG čl. 38, §19 odst.4,Vyhlášky SUBP č.59/82 Zb.)	ZAŤAŽENIE POKLOPU 150kN A=110 B=100 400kN A=110 B=120 MAX.VÁHA 4+2t HLBKA OSADENIA POKLOP UZAMYKATEĽNÝ

- POKLOP ŤAŽKÝ 600x600 - UZAMYKATEĽNÝ - 1KS - 136KG
- STÚPACIE ŽELEZÁ - 5KS, (2KG/KS) - 10KG
- TVÁRNICA ŠALOVACIA - 250x200x500 - 126KS

VODOMERNÁ ZOSTAVA



1. E-PEZ 100 mm - 2 ks
2. FFR kus 100/80 mm - 2 ks
3. EKO posúvač HAK 80 mm - 2 ks
4. FF kus 80 mm - 1 ks
5. Prietokomer ultrazvukový Octave 80 mm - 1 ks
6. FF kus 80 mm - 1 ks
7. Montážna vložka 80 mm - 1 ks

☐ Betónový blok pod prietokomer - 1 ks

POZNÁMKA

- Po obvode šachty obsyp pieskom šírky 150 mm po celej výške
- V prípade výskytu podzemnej vody pritažiť železobet. prstencom šírky 150 mm zabetónovaným okolo šachty
- V prípade výskytu podzemnej vody počas betónovania a osadenia šachty vodu čerpať, pozri technickú správu
- Pred začatím výkopových prác zamerať podzemné inžinier. siete

POZNÁMKA:
PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ PODZEMNÉ VEDENIA!

VYPRACOVAL: Ing. Ondrejčík M.	ZODP.PROJ.: Ing. Szabó P.	Progressum, s.r.o. Jenisejská 59 Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12
KRESLIL: Ing. Ondrejčík M.	OKRES: KOŠICE II.	
MIESTO: Košice– ŠACA, č.p 358/7, 358/8, 358/1, 358/10, 358/9, 358/73, 358/11, 358/12		
INVESTOR: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice		
NAZOV: Revitalizácia Depozitára VSM v Košiciach-Šaci – II. a III. etapa	FORMÁT:	2xA4
	DÁTUM:	09/2017
	STUPEŇ:	PSP
PROFESIA: SO 01–02 VODOVODNÁ PRÍPOJKA	Č.ZÁKAZKY:	V48/17
	MIERKA:	1: 25
OBSAH: VODOMERNÁ ŠACHTA	PROFESIA: VHS	Č.VÝKRESU: VP-5